

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя**

общеобразовательная школа № 573 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 573 Приморского района Санкт-Петербурга)

1207800084425	ОГРН
----------------------	------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.85.14	ОКВЭД основной
2. 85.12	ОКВЭД дополнительный
3.85.13	ОКВЭД дополнительный
4.85.41	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности 13	ОКФС
---------------------------------	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма 75203	ОКОПФ
--	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	директор	Назарова Ирина Владимировна
---	----------	-----------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел.246-05-75	Факс -
---	---------------	--------

E-mail организации	school573spb@mail.ru	
---------------------------	----------------------	--

Юридический адрес организации	197373	Санкт-Петербург, Комендантский, пр., д.64, к.5, стр.1
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	197373	Санкт-Петербург, Комендантский, пр., д.64, к.5, стр.1
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
--	------

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс)
(почтовый адрес)	

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.	Факс	E-mail

Наименование вышестоящей организации	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027807593318
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		

Юридический адрес вышестоящей организации	197183	г. Санкт-Петербург ул. Савушкина д.83
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации Приморского района Цед Николай Григорьевич
---	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 576-82-82	Факс
--	----------------	------

E-mail вышестоящей организации	tuprim@gov.spb.ru	
---------------------------------------	-------------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)»

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 573 Приморского района Санкт-Петербурга		
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197373 Санкт-Петербург, Комендантский, пр., д.64, к.5, стр.1		
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	22384,8		
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4 этажи		
Кадастровый номер объекта	78:34:0004281:45877		
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет		

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны (технического средства)										
1.1 Пути пешеходного движения										
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,5	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МПН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	1:10	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.5.1.8	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.3.2,	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		1	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0,8	не менее 0,8	п.5.1.10	

			0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п. 5.1.9	
		1	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п. 5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12-0,15		
		0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
		0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,9	п. 6.2.11	
		0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 6.1.2	
		0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.11	
		0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.12	
		0	0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п. 6.2.11	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
		0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9-1,0		
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	0	0,9		
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0	0,7		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5	п. 5.1.15	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении	м	0	Не менее 1,5		

		0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06		
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	1:22	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
							Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	0	Не более 8 (1:12)		
		1	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,93	0,9- 1,0	п. 5.1.15	
		1	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9		
		1	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
		1	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	м	2,5	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2,5	1,5	п. 5.1.15	
		1	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	2,5	1,5		
		1	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2,5	1,5		
		1	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,45	1,5		
		1	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,2	1,5		
		1	0	0	0	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.16	
		1	0	0	0	0	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,35	0,3	п. 6.2.12	
		1	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,03- 0,05	п. 6.2.12	
		1	0	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,1	не менее 0,045	п. 6.2.12	
		0	0	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п. 6.2.12	
		1	0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	0,1	не менее 0,05	п.5.1.15	

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0	0,9-1,0	п.6.2.9	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	% (уклон)	0	Не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	% (уклон)	0	Не более 10 (1:10)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.5.1.14	
2.6	Входные площадки	1	0	0	0						
		1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СНиП 35-101-2001	
		0	0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		1	0	0	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	7,0	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	4,0	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		1	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	7,0	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	4,0	≥ 2,20		
		1	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.1	
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
2.7	Входные	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	4,06	Не менее 1,6	п.6.1.8.	

	тамбуры					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		соответствие	0	Не менее 2,3		
		0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»						
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»		м	1,4	Не менее 1,2		п. 6.1.5
						Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»		м	1,07	0,9		
						Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»		м	0	0,9 – 1,2		
		0	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»		м	0	Не более 0,014		
		1	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»		наличие	да			
		0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»		м		Не выше 1,0		
						Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»		м		Не ниже 1,6		
		1	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»		наличие	да		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»		наличие			п. 6.1.6	
						Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»		наличие				
		0	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие			п.6.1.7	
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие			п.5.5.1	
		0	0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,		м		не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»		м		Не менее 0,1	п.6.16	

		0	0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,2	п. 6.1.6
		0	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,9-1,0 1,3-1,4	п. 6.1.6
2.9	Вестибюли общественных зданий	1	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,95	Не менее 0,95	п. 6.1.9
						Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	0	0	0	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3	п. 6.2.3
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3	
		1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	4,06	Не менее 1,5	п. 6.2.1
						Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		Не менее 2,0	
		0	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м		не менее 0,9	п. 6.2.2
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	4,06	не менее 1,4	п. 6.2.2
		1	0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,83	не менее 1,2	п. 6.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой.	м		не менее 0,05	п. 6.2.6

		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенок) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,	
		0	0	0	0	Уклон «К»	%		Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 10 (1:10)		
		0	0	0	0	Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м		Не менее 1,5		
						Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		По ширине пандуса		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		не менее 1,5		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	п. 6.2.11	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
		0	0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,3	п. 6.2.11	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м		0,9-1,0		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.11	
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 6.2.10	
		0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.15	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные,	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9	

	выдвижные и т.д.)	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%			Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%			Не более 10 (1:10)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м			Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м			Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие				п.5.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,1		Не менее 1,1		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,4		Не менее 1,4	п. 6.2.14	
		1	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,9		Не менее 0,9		
		1	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	да		не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да				
		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да				
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да			п. 6.2.16	
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да				
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет				
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет				
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м			Не менее 0,1м		
		1	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 6.2.14	
		0	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.6.5.1	

		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие			п.6.2.18	
		0	0	0	Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м		1,0		
		0	0	0	Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м		1,0-1,5		
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		п.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетирования по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных	1	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество			п.8.2.3	

неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет					
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях												
4.8.1 Помещения	0	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	От 0,85 до 1,1					п.5.4.2
	0	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	Не менее 0,4					
	0	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	Не более 0,8					п.5.4.2
5. Санитарно-гигиенические помещения												
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)												
5.1 Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5					п.6.3.2
	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Не менее 0,8					Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,65					
	0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	Не менее 2,2					
	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9					
	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу					
	0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет					
	0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					

		0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 6.3.6		
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	0	Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от размеров и габаритов применяемого оборудования	
		1	0	0	0	Глубина «К»		2,5			
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»		0,9			
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	Наружу	п. 6.3.3	
		1	0	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»		да			
		1	0	0	0	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»		да			
		1	0	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да	0,4		
		1	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0,4			
		1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,	наличие	да			п. 6.3.6

[illegible]

					охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 2,4		п.6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 1,8		п.6.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8			
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		не менее 1,8		п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м		не менее 2,6		п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	наличие	нет			п.6.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН)						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	1	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0,45	Не более 0,48		п..6.3.5	
		1	0	0	- ручным душом	наличие	да				
		1	0	0	- настенными поручнями	наличие	да				
		1	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да			п. 6.3.9	
		1	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1,2	Не менее 1,2		п. 6.3.7 табл.1	
		1	0	0	Глубина «К»	м	1,3	Не менее 0,9			
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН)	наличие	нет			п.6.3.6	
		0	0	0	«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 6.3.6	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие					
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м	наличие	нет			п.6.3.6	

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.



8 812 246 05 77	Заместитель директора по АХР ГБОУ школа № 573	Е.Ю. Барышева
телефон	Заполнил Анкету:	ФИО
Согласовано:	Директор ГБОУ школа № 573	И.В. Назарова
8 812 246 05 75	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО
телефон		